

**SODININKŲ BENDRIJOS „DOBILAS“ VALDYBOS NEEILINIO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 26**

2024 m. gegužės 19 d.
Ožkinių Sodų 4-oji g. 12, 19:10

POSĖDŽIO PIRMININKAS Martynas Kašėta

POSĖDŽIO SEKRETORIUS Valdybos narė(ys) Jurgita Seriakovienė

POSĖDYJE DALYVAVO: Valdybos pirmininkas Martynas Kašėta, valdybos nariai: Jurij Košel, Jurgita Seriakovienė, Petras Bernotas. Išrinkti pakartotinio 2024-05-11 Bendrijos narių susirinkimo valdybos nariai: Odeta Pakalnienė, Darius Vaišnoras

Į POSĖDĮ NEATVYKO: Edita Govedė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vandens tiekimo sutrikimų.

SVARSTYTA: 1. Dėl vandens tiekimo sutrikimų.

Valdybos pirmininkas Martynas Kašėta valdybos narius pakvietė prie šulinio esančio prie Ožkinių Sodų 4-oji g. 12, Vilnius, kuriame yra sumontuota dalis automatikos, išsiplėtimo indai, vamzdynas - kurie padeda veikti vandens tiekimui. Valdybos pirmininkas paaiškino, kad visus sukviėtė dėl to, kad prasidėjus sodininkystės sezonui vėl susiduriama su ta pačia problema, vandens trūkumu, tačiau trūksta ne vandens, o netinkamai veikia pati automatika, t.y. pas sodininkus vandens spaudimas ženkliai kritęs (manometras rodo pavyzdžiui žemiau 1 BAR), o šuliniuje slėgio rėlė rodo kad slėgis geras (>3 BAR).

NUTARTA:

1. Savomis jėgomis pravalyti varinį vamzdelį per kurį iš vandens trasos patenka vanduo į išsiplėtimo indus ir pasižiūrėti ar tai duos teigiamą efektą;

2. Samdyti UAB „Artva“, kurie ir buvo šulinyje prie Ožkinių Sodų 4-oji g. 12, Vilnius, sumontuotos (esamos) sistemos architektai ir prašyti, kad atliktų remontą, nes mūsų pačių vamzdelio pravalymas yra laikinas sprendimas ir nėra garantijos kad tai padės ilgam.

BALSAVIMAS: Už: Jurij Košel, Jurgita Seriakovienė, Petras Bernotas, Martynas Kašėta, Odeta Pakalnienė, Darius Vaišnoras. Prieš: Nėra; Nebalsavo: Nėra.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius



Martynas Kašėta

Jurgita Seriakovienė